m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0194336.21-09-2026

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE IV – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Alla Equinix Hyperscale 2 (ML7) S.r.l.
equinixmla@legalmail.it

e, p.c.

Alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS

OGGETTO: [ID_VIP: 15009] (PVPVP00000153) Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa al progetto "Data Center ML7-ML8 a Settimo Milanese (MI)". Proponente: Equinix Hyperscale 2 (ML7) S.r.l. Comunicazione esito valutazione.

In riferimento al progetto di cui all'oggetto, con istanza acquisita al prot. MASE/142075 del 03/07/2026, codesta società Equinix Hyperscale 2 (ML7) S.r.l. ha inoltrato la richiesta di espletamento di una Valutazione Preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare il proponente ha trasmesso la lista di controllo con allegati, la quale risulta predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA (https://va.mite.gov.it/it-IT) e al decreto direttoriale n. 239 del 03.08.2017 recante *"Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 104/2017"*.

Il progetto del Campus Data Center (unità ML7 e ML8, potenza termica complessiva di 124,6 MWt) è stato sottoposto nel 2023 a Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusasi con decreto direttoriale n. 148 del 28/03/2023 (ID 9051) di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali.

Successivamente, a seguito di una variazione progettuale relativa all'installazione di nuovi gruppi elettrogeni presso l'unità ML8, alla modifica del sistema di stoccaggio del combustibile e alla riduzione delle ore di funzionamento dei generatori per attività manutentive, il progetto modificato è stato sottoposto a Verifica Preliminare, ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n.152/2006 [ID 14574]. Per tali modifiche si è ritenuto che il progetto proposto non necessitasse di ulteriori e più approfondite valutazioni ambientali (VIA), prot. MASE/45592 del 02/03/2026.

In merito alla presente istanza, il Proponente ha rappresentato di aver riscontrato un'incongruenza nei valori emissivi riportati per due specifici inquinanti (PM e CO), un'incongruenza *riconducibile ad un mero errore materiale nella trasposizione dei dati contenuti nelle schede tecniche del costruttore dei generatori*. In particolare, nella predisposizione della documentazione progettuale

Firmato digitalmente in data 21/09/2026 alle ore 13:03

sarebbero stati erroneamente riportati i valori emissivi relativi alle prove di collaudo effettuate in stabilimento, anziché quelli riferiti alle effettive condizioni operative di esercizio previste in sito.

Sulla base delle informazioni fornite dal proponente nella documentazione trasmessa e delle valutazioni svolte, come più diffusamente illustrato nella nota tecnica allegata, si ritiene che il progetto *"Data Center ML7-ML8 a Settimo Milanese (MI)"*, non necessiti di essere sottoposto ad ulteriori procedure di valutazione ambientale, quale la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Al fine del rispetto di tutte le disposizioni normative di settore e territoriali, si rimanda al parere degli enti competenti per eventuali ulteriori "nulla osta" e/o autorizzazioni.

La Dirigente
Orsola Renata Maria Reillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: Nota Tecnica